


Pribeh teplôt konštrukciou - vykreslenie pomocou teplotného poľa

		Detail KD14b
Vnútná teplota $\theta_{ai}$ [°C]		20
Teplotný faktor $f_{Rsi}$ [-]		0.873
Pomerný teplotný rozdiel vnútorného povrchu $\xi_{Rsi}$ [-]		0.127
Vnútná minimálna povrchová teplota [°C] v kritickom bode pre teplotu interiéru 20°C a exteriérových teplotách:	-13.0	15.8
	-18.0	15.2
Lineárny stratový súčiniteľ prestupu tepla z vonkajších rozmerov $\psi_e$ [W/(m.K)]		0.119

**Pozn.:** Hodnota lineárneho stratového súčiniteľa má iba orientačný charakter. Presná hodnota je závislá od konkrétne zvoleného typu okenného profilu použitého v detaile.