


Priebeh teplôt konštrukciou - vykreslenie pomocou teplotného poľa

		Detail KD5a
Vnútorná teplota $\theta_{ai}$ [°C]		20
Teplotný faktor $f_{Rsi}$ [-]		0.691
Pomerný teplotný rozdiel vnútorného povrchu $\xi_{Rsi}$ [-]		0.309
Vnútorná minimálna povrchová teplota [°C] v kritickom bode pre teplotu interiéru 20°C a exteriérových teplotách:	-13.0	9.8
	-18.0	8.3
Lineárny stratový súčiniteľ prestupu tepla z vonkajších rozmerov $\psi_e$ [W/(m.K)]		0.302

**Pozn.: Hodnota lineárneho stratového súčiniteľa má iba orientačný charakter. Presná hodnota je závislá od konkrétne zvoleného typu okenného profilu použitého v detaile.**