


Pribeh teplôt konštrukciou - vykreslenie pomocou teplotného poľa

		Detail KD5a alt1
Vnútná teplota θ_{ai} [°C]		20
Teplotný faktor f_{Rsi} [-]		0.806
Pomerový teplotný rozdiel vnútorného povrchu ξ_{Rsi} [-]		0.194
Vnútná minimálna povrchová teplota [°C] v kritickom bode pre teplotu interiéru 20°C a exteriérových teplotách:	-13.0	13.6
	-18.0	12.6
Lineárny stratový súčiniteľ prestupu tepla z vonkajších rozmerov ψ_e [W/(m.K)]		0.074

Pozn.: Pri exteriérovej teplote -14° C je nutné interiérovú teplotu zvýšiť na min. 21°C

Pozn.: Hodnota linerárneho stratového súčiniteľa má iba orientačný charakter. Presná hodnota je závislá od konkrétne zvoleného tvaru okenného profilu použitého v detaile.